

Отчет
об устранении выявленных нарушений

28 февраля 2020 года отделением надзорной деятельности и профилактической работы по Переславскому району была проведена проверка в отношении муниципального учреждения дополнительного образования Кубринского центра детского творчества по соблюдению требований пожарной безопасности в здании, помещениях и на территории.

В целях устранения выявленных при проверке нарушений, составлен план по устранению нарушений требований пожарной безопасности.

	Вид нарушений пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Специальные программы по обучению мерам пожарной безопасности не согласованы со структурным подразделением территориальных органов МЧС России.	Специальная программа МУ ДО Кубринского ЦДТ по обучению мерам пожарной безопасности согласована со структурным подразделением территориальных органов МЧС России.
2.	В помещении с приемно-контрольным прибором АУПС отсутствует аварийное освещение, включающееся автоматически при отключении основного освещения.	Аварийное освещение в помещении с приемно-контрольным прибором АУПС установлено.
3.	В инструкции о мерах пожарной безопасности не отражено допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты.	В инструкции о мерах пожарной безопасности МУ ДО Кубринского ЦДТ отразили допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты.
4.	Не проведена проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачного помещения, которая проводится не реже 1 раза в год.	В МУ ДО Кубринском ЦДТ провели проверку качества огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачного помещения, которая проводится не реже 1 раза в год.
5.	Направление движения к пожарным гидрантам и водоемам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, должно обозначаться указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их местоположения.	Перед главным входом в МУ ДО Кубринский ЦДТ установили таблицу направления движения к пожарным гидрантам и водоемам, являющимся источником противопожарного водоснабжения с четко нанесенными цифрами расстояния до их местоположения.

Директор МУ ДО Кубринского ЦДТ



Д.А. Бурдинов